



22	外板	3	SS	前面・側面x2
21	流量調整弁	1	SUS 他	
20	圧力計及コック	4	SUS 他	蒸気5寸(BC)×1
19	制御盤ボックス	1	SS 他	
18	架台	1	SS	
17	排水, 排蒸気弁	4	SUS	UTK 15A
16	密閉膨張タンク	1	SUS 他	0.2 MPa ST-17
15	温度計	2	SUS 他	0-100℃
14	給水・循環ライン逆止弁	2	SCS13	50A・32A
13	蒸気ドレンライン逆止弁	1	BC 他	25A
12	空気抜弁	1	SUS	
11	安全弁	1	BC SUS	0.4 MPa-15A
10	圧カスイッチ	1	SUS 他	ON-0.05MPa OFF-0.01MPa
9	スチームトラップ	1	Bs SUS	BPT13SX-15A
8	スチームトラップ	1	FC SUS	FT14HC-4.5-25A
7	循環ポンプ	1	SUS 他	PSS2-32□-0.25S
6	給水ストレーナー	1	SCS13	50A
5	蒸気ストレーナー	1	BC 他	50A
4	蒸気遮断弁	1	SUS 他	DP100-50A
3	測温抵抗体	1	SUS 他	Pt100Ω
2	温度調節弁	1	FC250他	V2001N-50A
1	熱交換器	1	SUS	DRS-S 125
符号	名称	数量	材質	備考

要目表			
最高供給圧力 (蒸気・給水共)	0.37 Mpa	給湯量	120 L/min
	3.7 Kg/cm ²		419 Kw
必要蒸気圧力 (作動時圧力)	0.20 Mpa	交換熱量	360,000 Kcal/h
	2.0 Kg/cm ²		電源 AC100 V
必要蒸気量	697 kg/h	消費電力	300 W
供給水温度	10 °C	空気圧力	0.5~1 Mpa
給湯温度	60 °C	空気量	0.7 m ³ /h (最大)

注記

- 1) 蒸気並びに給水は必ず所定の一定圧力で供給して下さい。
- 2) ドレンは押出圧力が全くありませんので、立ち上げないで大気に開放で排出して下さい。立ち上げる場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3) 給湯配管が長い場合は、ユニット装着のポンプ以外に、循環ライン上に循環ポンプの設置が必要になることがあります。
- 4) 給湯配管が長く保有水量が多い場合は、ユニット装着の密閉膨張タンクだけでは膨張分を吸収できない場合があります。その場合、必要な容量の密閉膨張タンクを別に設置して下さい。
- 5) 給湯ラインのエア-抜きについては十分な配慮をお願いします。

※仕様、寸法は予告なく変更されることがあります。
 ※表記寸法は、組立寸法につき約です。
 ※塗装色：マンセル 5Y7/1 製品重量：約310kg

LEONARD® 図番 19195-2-SS

品名型式 循環給湯用カロリーファイヤー EXDR-120-PN-SS

承認 島田 検図 川西 設計 山内 尺度 1/12 サイズ A3

変更箇所 ⑬逆止弁 要目表追記

担当 川西 川西

日付 2023/3/3 2023/7/7